

Отчет о выполнении предписания №37-1-791/1
Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Управление по Невскому району
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы неевского района

предписание	Срок выполнения	Выполнение
Напольное покрытие выполнено из материалов с неизвестными показателями по пожарной опасности. Не предоставлена техническая документация на строительные материалы, которая должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними (в группах Петушки, Звездочки, Пчелки, музыкальный зал, в коридоре 3-го этажа)	01.09.2022	Напольное покрытие класс пожарной безопасности КМ2 2010-2014 года выпуска.
Отделка стен выполнено из материалов с неизвестными показателями по пожарной опасности. Не предоставлена техническая документация на строительные материалы, которая должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними (, в коридоре 3-го этажа).	01.09.2022	Отделка стен огнестойкими обоями под покраску.